

EDAR La Mina

MUNICIPIOS A LOS QUE DA SERVICIO

Polígono Industrial La Mina

EN SERVICIO DESDE

1997

DATOS DE DISEÑO

- Caudal autorizado:
1.003 m³/día
- Habitantes equivalentes de diseño⁽¹⁾:
4.167 h.e.


DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

- Aliviadero
- Desbaste: reja de limpieza manual de 25 mm
- Desarenador longitudinal parabólico
- Decantación primaria, de sección rectangular
- Tratamiento biológico mediante fangos activos
- Decantación secundaria
- Recirculación de fangos

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE FANGO

- Espesador por gravedad
- Almacenamiento y gestión externa

PLANO GENERAL DE LA PLANTA



1. Pretratamiento
2. Decantación primaria
3. Tratamiento biológico
4. Decantación secundaria
5. Edificio de control

⁽¹⁾ Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.